

ROMÂNIA
 Reforma Sectorului Sanității – Proiect pentru Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului de Sănătate
 Număr împrumut: 8362 RO
 Procedura de „cumpărare” pentru achiziția de „Lucrări civile pentru reparații la hidroizolații pentru reamenajarea Secției de Radioterapie
 din Spitalul Universitar de Urgență Elias București
 Număr de identificare: CW/CI/10.2

Intrebări de clarificare și răspunsuri (1)

Nr. Crt.	INTREBARE	RASPUNS
1	In Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari poz.9 , art.CF04C , cant.=208.10 mp (identica cu cea de la poz.8 , tot articol de tencuiala) este o tencuiala obisnuita sau este vorba de o tencuiala de asanare despre care se vorbeste in Memoriu tehnic de arhitectura. Solicitam clarificare	In listele de cantitati scrie explicat ca este vorba despre tencuiala interioara la plofoane si pereti. In aceasta situatie nu este nevoie de tencuiala de asanare. Aceasta este necesara a se prevedea pe fatadele de la curtile interioare, care se hidroizoleaza, se termoizoleaza, iar finisajul care se va aplica, va trebui sa fie tencuiala de asanare.Nu avem aici situatii in care sa fie necesara aerisirea straturilor din spatetele tencuiei.
2.	In Lista de cantitati pe categorii de lucrari poz. 15 , art.CF07D , cant.90.60 mp este aleasa din Lista anexa aceeași vopsea acrilica ca și la poz. 14 , cod 7800859.In Antemasuratoare la art.CF05B de la Subcapitolul 'Finisaje la tavane' se specifica pentru cantitatea de 90.60 mp vopsea antibacteriana cu nanotehnologie. Fiind doua tipuri de vopsea diferite (deci si preturi diferite) nu se poate utiliza același cod de materiale. Solicitam clarificare.	Da, va rog luati in considerare la pozitia 15, vopsea antibacteriana cu nanotehnologie.Codul din lista anexa , a fost utilizat pentru culoare. S-a folosit aceeași lista anexa, pentru ca in listele anexa, nu era aceasta categorie de vopșitorii.Va rugam sa folositi specificatiile tehnice din antemasuratoare.
3	In Lista de cantitati pe categorii de lucrari poz. 16 , art.IZC04C , cant.241.96 mp se aleg din Listele anexe bitum respectiv pinza bitumata PI 50.In Antemasuratoare la art.IZC04C cantitatea este de 241.76 mp si hidroizolata se face cu membrane termosudabile cu tesatura din fibre de	Se va oferta cantitatea de 241,96 mp. Se va putea alege fie un sistem cu membrane hidroizolante din materiale bituminoase, caz in care se vor folosi si toate celelalte accesorii din aceeași gama (strat de difuzie, etc), fie un sistem din membrane din materiale plastice cu fibra de sticla, caz in care se vor folosi si celelalte accesorii din aceeași gama.

Comment [MP1]:



ROMÂNIA
 Reforma Sectorului Sanatatii –Proiect pentru Îmbunătățirea Calitatii și Eficienței Sistemului de Sănătate
 Număr imprumut: 8362 RO
 Procedura de „cumpărare” pentru achiziția de „Lucrări civile pentru reparații la hidroizolații pentru reamenajarea Secției de Radioterapie
 din Spitalul Universitar de Urgență Elias București
 Numar de identificare: CW/C1/10.2

	sticla (care in nici un caz nu se monteaza cu bitum). Solicitam clarificare atat pentru cantitatea corecta cat si pentru materialul utilizat.	de produse. In lista de cantitati am prevazut membrane din materiale bituminoase, din aceleasi motive, respectiv in listele anexa nu se regasesc inca aceste materiale mai noi.
4	Aceiasi solicitare privind materialul utilizat si pentru poz.17 , art.IZC08B , cant.7 buc. : pinza bitumata PI 50 sau membrana termosudabila din fibre de sticla.	Raspunsul este același ca la inireburea anterioara. Alegeti ce credeti ca corespunde tehnologiei dumneavoastra de executie , mai bine. Aveti grija, doar ca toate elementele componente sa faca parte din aceeași gama de produse.
5	In Lista de cantitati pe categorii de lucrari poz.18 art.IZF08A. Hidroizolatii terase cu folie cantitatea este de 241.96 mp. In Antemasuratoare cantitatea este de 241.76 mp. Solicitam clarificare ce cantitate se va oferta.	Oferta se va face pentru 241, 96 mp.
6	In Lista de cantitati pe categorii de lucrari la poz.20 , art.CG19A se alege din Lista anexa cod 2202295. Placaj travertine G=3 cm. In Antemasuratoare la capitolul 'Finisaje la pardoseli curti de lumina articolul este CG16B nu CG19A si se specifica pardoseala din granit 1.5 cm gros. 60x60 cm. In planurile A-23 si A-25 pardoseala este din granit 30 mm grosime. Solicitam clarificare care este materialul corect pentru pardoseala curte de lumina.	Pardosela de granit cu grosime de 1, 5 cm este pentru curtile de lumina. Pentru amenajarile exterioare, la care se refera articolul, folositi granit de 3,00cm grosime.
7	In Lista de cantitati pe categorii de lucrari poz.22 art.00303A1-Sistem Baumit termoiz. elem. de fatada precum si in Antemasuratoare polistirenul ales este polistiren	Pentru placarile verticale pe fatade, se va folosi polistiren extrudat de 10 cm, densitate de 30 kg/m ³ .



ROMÂNIA

Reforma Sectorului Sănătății – Proiect pentru Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului de Sănătate

Număr împrumut: 8362 RO

Procedura de „cumpărare” pentru achiziția de „Lucrări civile pentru reparații la hidroizolații pentru reamenajarea Secției de Radioterapie din Spitalul Universitar de Urgență Elias București

Număr de identificare: CW/C1/10.2

	<p>expandat de 5 cm. In Memoriu tehnic de arhitectura pentru curtea de lumina se prevede un strat izolator din polistiren extrudat de 10 cm. Solicitam clarificare.</p>	
8	<p>In Lista de cantitati pe categorii de lucrari la poz.24 art.CN1 1A Vopsitorii exterioare se alege din Lista anexa Vopsea lavabila acrilica cod 7800859 același cod ca și in cazul Vopsitorilor la interior. In Antemasuratoare si plan A-23 se specifica vopsea pe baza de copolimeri acrilici pentru exterior ceea ce implica un alt tip de produs si cu un alt pret. Pentru doua materiale diferite nu se poate utiliza același cod. Solicitam clarificare.</p>	<p><i>Acelasi raspuns , ca la intrebari nr. 1. Din pacate, listele anexa nu sunt foarte generoase si nu reflecta meru intentia proiectantului Ele sunt alese pentru asimilarii posibile.. Va rugam faceti oferta in concordanta cu specificatiile tehnice.</i></p>
9	<p>In Lista de cantitati pe categorii de lucrari la poz.27 art.IZC03A2.Bariera contra vaporii pe supraf.oriz. , cant.686 mp. In Antemasuratoare la capitolul Amenajari peste placa subsolului la articolul IZC03A2 se specifica bariera contra vaporilor inclusiv strat de difuzie DDC ceea ce presupune</p>	<p><i>Nu insaamna dublarea cantitatii. Atat pentru membranele din materiale bituminoase,cat si pentru cele din material plastic, se vor alege aceea gama antiradacini. Atat bariera contra vaporilor, cat si stratul de difuzie fac parte integranta din orice izolatie orizontala la terase, deci nu se dubleaza nimic.</i></p>



ROMÂNIA

Reforma Sectorului Sanatații –Proiect pentru Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului de Sănătate

Număr înprumut: 8362 RO

Procedura de „cumpărare” pentru achiziția de „Lucrări civile pentru reparații la hidroizolații pentru reamenajarea Secției de Radioterapie din Spitalul Universitar de Urgență Elias București

Numar de identificare: CW/CI/10.2

	in cadrul rețetei articolului o dublare a cantității de bitum si impaslitura. Solicitam clarificare.	
10	In Lista de cantități pe categorii de lucrari poz.28 art.IZC041-Strat hidroiz.cald terase , cant. 1446.00 mp se aleg din Listele anexe bitum si pinza bitumata.In Antemasuratoare la capitolul Amenajari peste placa subsolului articol IZC041 se specifica structura hidroizolanta din membrane polimerice ceea ce contravine materialelor alese in Lista de cantitati. Solicitam clarificare.	<i>Oricare din solutii este corecta, cu conditia sa folositi toate accesoriile si straturile componente din aceeași gama de produse.</i>
11	In Lista de cantitati pe categorii de lucrari poz.29 art.00107B011-Termoizolare cu polistiren extrudat de 15 cm , cant.96.00 mp , se alege din Lista anexa polistiren extrudat 16 cm cod 6900910.In Antemasuratoare in capitolul Amenajari peste placa subsolului cant.96.00 mp se specifica polistiren extrudat de 15 cm grosime. Solicitam clarificare.	<i>Dimensiunea de polistiren extrudat prevazut la partea superioara a placii , este de minim 15 cm, ceea ce nu exista in listele anexa. Vetii prevedea 16.00 cm de polistiren extrudat.</i>
12	In Lista de cantitati pe categorii de lucrari la poz.35 art.CG14A1-Pardoseli din granit se alege din Lista anexa Placa marmura G=2 cm. In plan A-27 suprafata prevazuta pentru terasa circulabila este din dale granit 300x300 mm de 30 mm grosime. Solicitam clarificare ce tip de granit se va	<i>Fiind vorba de piatra naturala, probabil dintr-o eroare s-a scris marmura de 2.00 cm grosime. Aceasta este pardoseala interioara si nu are legatura cu amenajarea exterioara.In exterior, vor fi dale de granit de 3.00cm grosime, granit gris.Acesta se va alege in timpul executiei, in functie de disponibilitatea unor furnizori de a transmite cantitatea necesara, in timpul solicitat.</i>



ROMÂNIA

Reforma Sectorului Sanatații – Proiect pentru Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului de Sănătate

Număr înprumut: 8362 RO

Procedura de „cumpărare” pentru achiziția de „Lucrări civile pentru reparatii la hidroizolații pentru reamenajarea Secției de Radioterapie din Spitalul Universitar de Urgență Elias București

Numar de identificare: CW/CI/10.2

	oferta.	
13	In Lista de cantitati pe categorii de lucrari poz.33 art.TSH05B1-Asternere pamant vegetal cantitatea este de 28.80 mp. In Antemasuratoare la capitolul Amenajari exterioare teren Asternere pamant vegetal cantitatea este de 28.80 mc. Solicitam clarificare.	<i>Este vorba de 28,00 mc. de pamant vegetal.</i>
14	In Lista de cantitati pe categorii de lucrari poz.34 art.TSH09A1-Semanare gazon cantitatea este de 96.00 sute mp. In Antemasuratoare la capitolul Amenajari exterioare teren Semanare gazon cantitatea este de 96.00 mp. Solicitam clarificare.	<i>Este vorba de 96,00 mp de gazon.</i>
15	In Lista de cantitati la poz.42 art. TRI1AC13E2-Descarcare materiale cantitatea este de 171.61 tone. La poz.40 TRA02A15. Transport auto material cantitatea este de 171.64 tone Solicitam clarificare cantitatea corecta	<i>Luati in calcul 171.64 tone de material de transportat.</i>
16	In plan A-26 Racord terasa necirculabila-terasa verde sunt prezentate straturile componente ale terasei verzi : polistiren	<i>Aceste straturi sunt descrise pentru toata terasa, daca se regasesc si la punctele de racord, care fac parte din terasa. Punctual sunt si grosimi de 20cm de</i>



ROMÂNIA
Reforma Sectorului Sanatatii –Proiect pentru Îmbunatatirea Calitatii și Eficientei Sistemului de Sănătate
Număr împrumut: 8362 RO
Procedura de „cumpărare” pentru achiziția de „Lucrări civile pentru reparații la hidroizolații pentru reamenajarea Secției de Radioterapie
din Spitalul Universitar de Urgență Elias București
Numar de identificare: CW/C1/10.2

	<p>extrudat de 200 mm , membrana hidroizolanta , bariera contra radacinilor , etc. Aceste elemente nu s-au regasit in Lista de cantitati pe categorii de lucrari. Solicitam clarificare.</p>	<p><i>polistiren.</i></p>
--	--	---------------------------

